

● 6 号館照明器具更新工事

番号	質問	回答
1	今回は器具の取り付けがメインのため、アスベストが影響するようなことがない工事だとして、アスベスト調査は無しまたはみなし工事もしないとの判断で入札金額を算出してよろしいのでしょうか。	石綿障害予防規則等の対応費用も計上してください。