

図-A.16 補償遮蔽付き屈曲ダクト第1脚部周辺の一次 ガンマ線量当量率分布



図-A.17 第1脚部遮蔽壁後部での半径方向線量当量率 分布の比較

船舶技術研究所報告 第36巻 第3号 (平成11年)研究報告 29

ト壁の場合、ダクトのある壁で補償遮蔽を施さない場 合、及びダクトのある壁で補償遮蔽を施した場合であ る。また、二次ガンマ線と一次ガンマ線の線量当量率 に関しては補償遮蔽を施した場合について示してある。 補償遮蔽を施した場合について中性子と二次ガンマ線 線量当量率に関してはモンテカルロ計算の結果を示し た。第1脚部のダクトについては補償遮蔽が無い場合 遮蔽壁後部の線量当量率はダクトの無いコンクリート 壁の場合と比較して最大5倍程度増加し、また半径方 向にはダクト軸から50~60cmまで影響がある。しか し、第1脚ダクトに補償遮蔽を施すとダクトがない壁 だけの場合の線量当量率の1/6程度になる。二次ガン マ線の線量当量率はダクトの無いところでは中性子の 約1/7、ダクトの後部では約1/3と少ない。一次ガ ンマ線の場合は今回の補償遮蔽によってはダクトの効 果を完全には打ち消すことはできなかったが、その絶 対量は二次ガンマ線よりも少ない。すなわち、一次、 二次ガンマ線を合わせてもガンマ線の寄与は中性子に 比べて少なく、問題とはならない程度である。以上か ら、第1脚部に対しては補償遮蔽効果は十分あること が明らかとなった。なお、モンテカルロ計算とDOTの 結果はダクト軸上で中性子の結果に多少の差が見られ るが、その他の場合は良く一致している。一方、ダク トの第3脚軸方向の遮蔽条件は第1脚軸方向より厳しく なる。まず、ダクトを通って第1脚目後部の遮蔽体へ 入射する中性子は局所的であり、遮蔽体の中での広が りによる減衰効果が期待できるが、第3脚部前部の遮 蔽体中ではこのような減衰効果はない。また、第1脚 と第3脚ダクト中での中性子の減衰はダクトに入射す る中性子角度束の前方性が第3脚の方が高いと考えら れるので、第3脚ダクト中の減衰の方が少ないといえ る。さらに、第3脚部では第1脚部、第2脚部を通して のストリーミング放射線も加わってくる。従って、第 3脚部後部の線量当量率は第1脚部後部より大きくな る。第3脚ダクトの場合の結果をまとめたものを図-A.18に示すが、以上のような理由によりダクトがある とダクトが無い場合に比べ20倍程度線量当量率が高く なり、半径方向への影響も大きい。従って、第3脚ダ クトの前に40cmの補償遮蔽を付けると線量当量率を約 1/8にするが、それでも壁のみの場合に比べ線量当量 率は、ダクトの切り口面積程度の領域においてではあ るが、約2.5倍大きな結果となった。しかし、図-A.19 の中性子線量当量率等高線より明らかなように第3脚 の場合、補償遮蔽体の外側を回り込み配管に入射する 成分があることがわかるので、配管の側壁の周囲に補 償遮蔽を施すことにより、このような中性子を遮蔽し、 さらに線量を下げることが可能であるといえる。図-A.18には中性子に関するモンテカルロ計算結果も示し てある。モンテカルロ計算には第1脚から第3脚の配管 に沿ったストリーミング成分が含まれているが、その



図-A.18 第3脚部遮蔽壁後部での半径方向線量当量率 分布の比較



図-A.19 補償遮蔽付き屈曲ダクト第3脚部周辺の中性 子線量当量率分布

成分が含まれないDOTの結果とほぼ一致している。従って、ストリーミング成分は極少ないといえる。図-A.20には遮蔽壁背面に沿ったモンテカルロ計算の結果 を示す。計算点は図に①から⑦で示した壁直後の点で



図-A.20 補償遮蔽付き屈曲円筒ダクト遮蔽壁背面での 線量当量率分布

ある。第3脚部の出口を除くとダクトによる遮蔽欠損 効果は補償遮蔽により打ち消されていることがわかる。 またこれらの点に関しては補償遮蔽をもう少し減らす ことが可能である。第3脚目については補償遮蔽が少 し足りない結果となっているが、第1脚目の補償遮蔽 は少し削れるので、第1脚を例えば数cm長くし、その 分第3脚を短くすることにより前部の補償遮蔽体を厚 くする方法も考えられる。

A.2 オフセット状円環ギャップ

ここで扱う遮蔽欠損は段付きプラグ等の周囲に存在 するようなオフセット状円環ギャップである。ギャッ プ幅は3cm、内側と外側の円環の内径はそれぞれ25cm 及び38cm、長さはともに50cmとした。図-A.21に円環 ギャップの体系を示す。これに対して補償遮蔽体を配 置した体系を図-A.22に示す。本体系は二次元円筒座標 で正確に表示できるのでDOTによる計算のみを実施し た。計算条件等は屈曲円筒ダクトの場合と同じである。 結果を図-A.23に示す。中性子の場合、ギャップがない コンクリート壁の場合に比べ中心部で線量当量率が 1/10近くまで下がっている。半径が38cmから41cm



図-A.23 遮蔽壁後部での半径方向線量当量率分布の比較

までのところに外側のギャップが存在するが、そこで 線量当量率分布に小さなピークがあるがその外側に向 かってほぼ平坦な分布をしている。一方、中性子が物 質と反応することにより発生する二次ガンマ線の線量 当量率分布は中性子と同様な分布をしている。一次ガ ンマ線も二次ガンマ線とほぼ同様な分布で絶対値も近 い。図-A.24、図-A.25、及び図-A.26に中性子、二次ガン



図-A.24 補償遮蔽付きフセット状円環ギャップ周辺の 中性子線量当量率分布



図-A.25 補償遮蔽付きフセット状円環ギャップ周辺の 二次ガンマ線量当量率分布

マ線、及び一次ガンマ線の線量当量率の等高線をそれ ぞれ示す。中性子と二次ガンマ線の場合、二段目のギ ャップの前にある補償遮蔽材の中での線量率が周囲よ り減衰している。このため、二段目のギャップに入射 する放射線量が少なく、ギャップに沿ったストリーミ ングと相殺していることがわかる。一次ガンマ線の場 合はこのような効果は小さく従って二段目のギャップ



図-A.26 補償遮蔽付きフセット状円環ギャップ周辺の 一次ガンマ線量当量率分布

からのストリーミングがはっきりと見える。しかし、 絶対量は少ない。以上のように円環ギャップの場合は 十分過ぎる補償遮蔽が施されていることが確認できた。 最適な補償遮蔽については今後検討する必要がある。

付録 B 硼素含有割合の遮蔽性能への影響

2章の「元素の選択と元素比率の決定」で述べたよ うに本研究においては低エネルギーから高エネルギー の中性子に対し高含水素物質を、高エネルギー中性子 及びガンマ線に対しる重い物質として鉛化合物、低エ ネルギー吸収材として天然硼素化合物を選んだ。そし て、これらの物質の混合割合は材料の密度を2.2とする こと及び硼素の含有量を5重量%とすることから決定 した。密度を2.2とすると鉛の割合はほぼ決定される。 しかし、硼素の5重量%という量が適切な量かどうか は明らかではない。そこで、輸送計算コードANISNを 用いて硼素の含有量の遮蔽性能に及ぼす影響を計算し た。体系は一次元で厚さ2mの遮蔽体とし、遮蔽体の前 面に核分裂面線源を置いた。硼素の重量%は0.0、0.2、 0.5、1.0、2.0、5.0%と変化させた。遮蔽材の密度は2.2 と一定値である。遮蔽材の元素密度は表-B.1に示す通

表-B・1 硼素濃度を変化させた材料の元素密度 (/ cm3)

元素	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
н	5.04×10 ²²	5.04×10 ²²	5.02×10 ²²	5.00×10 ²²	4.95×10 ²²	4.80×10 ²²
Рb	3.42×10 ²¹	3.42×10 ²¹	3.40×10 ²¹	3.38×10 ²¹	3.35×10 ²¹	3.25×10 ²¹
с	1.68×10 ²²	1.68×10 ²²	1.67×10 ²²	1.66×10 ²²	1.65×10 ²²	$1.60 imes 10^{22}$
0	2.27×10 ²²	2.27×10 ²²	2.26×10 ²²	2.25×10 ²²	2.23×10 ²²	2.16×10 ²²
В	0.00	2.45×10 ²⁰	6.12×10 ²⁰	1.22×10 ²¹	2.46×10 ²¹	6.13×10 ²¹
Bの重量%	0.0	0.2	0.5	1.0	2.0	5.0

りである。それぞれの遮蔽材をNo.1からNo.6で表す。 当然のことではあるが、硼素の濃度が増すとともにそ の他の元素の濃度は小さくなる。計算における角度分 点等のパラメータの取り方は本文の5章に示したもの と同じである。なお、本計算においては線量は mrem / h単位で表されている。これは旧単位であり、 使用した ANISN に組み込まれている線量への換算係数 による。しかし、硼素濃度の最適値を調べる上では特 に支障はないのでこのまま用いた。図-B.1に中性子の 線量率の遮蔽体中での減衰曲線を示す。硼素の含まれ ない材料No.1の場合が他の場合に比べて多少高い線量 当量率を示すが、硼素が含まれている場合はいずれも ほぼ同じ線量当量率を示す。すなわち、硼素が全くな いと低エネルギー中性子が増加し、そのため線量当量 率が増す。しかし、硼素が0.2重量%以上では硼素量が 変化してもその効果はあまり変化しない。図-B.2に二 次ガンマ線の線量率の遮蔽体中での減衰曲線を示す。 硼素量の変化に伴い線量当量率の明らかな変化が見ら れる。特に、硼素の重量%が0と0.2の間で大きな変化 をしている。図-B.3に一次ガンマ線の線量率の遮蔽体 中での減衰曲線を示す。この場合は、図からは変化が ほとんど見られない。すなわち、線量当量率は比重に よって決められている。図-B.4 に中性子と二次ガンマ 線の線量率の和を示す。これは線源が中性子のみの場 合の線量当量率分布に対応する。図-B.5に中性子と一 次、二次ガンマ線の線量率の和を示す。これは線源が 核分裂線源の場合の線量当量率分布に対応する。これ らについての詳細を以下に示す。図-B.6から図-B.10に 遮蔽体前面から1cmの位置における中性子、二次ガン マ線、一次ガンマ線、中性子と二次ガンマ線の和、及 び中性子と一次、二次ガンマ線の和に対応する線量当 量率を硼素の重量%の関数としてそれぞれ示す。図-B.11から図-B.30には遮蔽体前面から50、100、150、 200cmの各位置における同様の図を示す。また表-B.1 に以上の結果を数値で示す。これらの図表は今後硼素 の量の最適値を決定する上で有用であると考えられる ので示した。以上のデータから結論されるのは硼素含 有量の最適値は線源条件と遮蔽体の厚さで異なるとい うことである。例えば、核分裂線源の場合遮蔽体が薄 いと中性子が支配的で、従って図-B.6に示されるよう に最適値は0.2から1%の間の任意の値となる。厚さが

表-B 2 硼素濃度を変化させた遮蔽材料中における 中性子、二次ガンマ線、及び一次ガンマ線線量 当量率計算値(mrem/h)

	Distance from the Source (cm)						
	1	50	100	150	200		
	Weight Percent of Boron = 0.0						
Neutron	2.53×10°	5.05×10-°s	1.88×10 ⁻⁰⁸	4.36×10 ⁻¹¹	1.10×10-1		
Secondary Gamma Rays	9.25×10 ⁻⁰³	9.00×10 ^{-••}	6.88×10 ⁻⁰⁷	6.73×10-**	7.42×10-11		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.62×10 ⁻⁰⁵	3.12×10 ⁻⁰⁷	4.82×10 ⁻⁰⁹	7.56×10 ⁻¹¹		
	Weight Percent of Boron = 0.2						
Neutron	2.43×10°	1.74×10 ⁻⁰⁵	1.35×10 ⁻⁰⁸	3.52×10-11	9.86×10 ⁻¹		
Secondary Gamma Rays	3.50×10 ⁻⁰³	6.52×10 ⁻⁰⁶	4.97×10 ⁻⁰⁸	5.15×10 ⁻¹⁰	6.12×10 ⁻¹²		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.60×10 ⁻⁰⁵	3.09×10 ⁻⁰⁷	4.75×10-09	7.38×10-11		
	Weight Percent of Boron = 0.5						
Neutron	2.42×10°	1.74×10 ⁻⁰⁵	1.36×10 ⁻⁰⁸	3.56×10-11	1.00×10 ⁻¹³		
Secondary Gamma Rays	3.18×10 ⁻⁰³	3.21×10-°°	2.34×10 ⁻⁰⁸	2.59×10-10	3.33×10 ⁻¹³		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.64×10 ⁻⁰⁵	3.17×10 ⁻⁰⁷	4.93×10-09	7.78×10-11		
	Weight Percent of Boron = 1.0						
Neutron	2.42×10°	1.73×10-°5	1.35×10 ⁻⁰⁸	3.49×10 ⁻¹¹	9.76×10-14		
Secondary Gamma Rays	3.10×10 ⁻⁰³	2.04×10-°6	1.39×10 ⁻⁰⁸	1.65×10 ⁻¹⁰	2.28×10-12		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.66×10 ⁻⁰⁶	3.21×10 ⁻⁰⁷	5.04×10 ⁻⁰⁹	7.99×10-11		
	Weight Percent of Boron = 2.0						
Neutron	2.42×10°	1.72×10 ⁻⁰⁵	1.32×10 ⁻⁰⁸	3.35×10 ⁻¹¹	9.18×10-14		
Secondary Gamma Rays	3.10×10-°3	1.40×10 ⁻⁰⁶	8.64×10-09	1.10×10 ⁻¹ °	1.66×10 ⁻¹²		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.67×10 ⁻⁰⁵	3.24×10 ⁻⁰⁷	5.11×10-09	8.14×10-11		
	Weight Percent of Boron = 5.0						
Neutron	2.43×10°	1.76×10-°5	1.29×10 ⁻⁰⁸	3.14×10-11	8.21×10 ⁻¹⁴		
Secondary Gamma Rays	3.21×10 ⁻⁰³	1.06×10 ⁻⁰⁶	5.72×10-09	8.39×10-11	1.41×10 ⁻¹²		
Primary Gamma Rays	4.10×10 ⁻⁰²	2.76×10 ⁻⁰⁵	3.44×10 ⁻⁰⁷	5.62×10-09	9.25×10-11		

50cm以上になると一次ガンマ線が最もきいてくる。一 次ガンマ線のみならば最適値は0.2%である。しかし、 遮蔽体の厚さが50cm程度ならば中性子による線量も無 視できないので結局全体としては図-B.15のように 0.2%以上で線量率の変化はほとんどないという結果と なる。遮蔽体の厚さが100cm以上となると一次ガンマ 線が支配的となる。従って最適値は0.2%となる。ただ し、硼素含有量が変化しても密度が一定に保たれてい るので一次ガンマ線の変化自体あまり大きくはない。 以上から、核分裂線源の場合、遮蔽体が150cm以下で あれば硼素含有量が0.2から5%の間で変化しても線量 当量率の変化は小さい。すなわち、硼素は0.2重量%程 度含まれれば十分である。線源が中性子のみならば0.5 重量%程度必要であろう。



図-B.1 中性子線量当量率分布の比較



図-B.4 中性子と二次ガンマ線合計の線量当量率分布 の比較



図-B.5 中性子と一次、二次ガンマ線合計の線量当量 率分布の比較



図-B.6 厚さ1cmでの中性子線量当量率の硼素濃度依 存性



図-B.7 厚さ1cmでの二次ガンマ線線量当量率の硼素
濃度依存性



図-B.8 厚さ1cmでの一次ガンマ線線量当量率の硼素
濃度依存性



図-B.9 厚さ1cmでの中性子と二次ガンマ線合計線量
当量率の硼素濃度依存性



図-B.10 厚さ1cmでの中性子と一次、二次ガンマ線合 計線量当量率の硼素濃度依存性



図-B.11 厚さ50cmでの中性子線量当量率の硼素濃度依 存性



図-B.12 厚さ50cmでの二次ガンマ線線量当量率の硼素 濃度依存性



図-B.13 厚さ50cmでの一次ガンマ線線量当量率の硼素 濃度依存性



図-B.14 厚さ50cmでの中性子と二次ガンマ線合計線量 当量率の硼素濃度依存性



図-B.15 厚さ50cmでの中性子と一次、二次ガンマ線合 計線量当量率の硼素濃度依存性



図-B.16 厚さ100cmでの中性子線量当量率の硼素濃度 依存性



図-B.17 厚さ100cmでの二次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.18 厚さ100cmでの一次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.19 厚さ100cmでの中性子と二次ガンマ線合計線 量当量率の硼素濃度依存性



図-B.20 厚さ100cmでの中性子と一次、二次ガンマ線 合計線量当量率の硼素濃度依存性



図-B.21 厚さ150cmでの中性子線量当量率の硼素濃度 依存性



図-B.22 厚さ150cmでの二次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.23 厚さ150cmでの一次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.24 厚さ150cmでの中性子と二次ガンマ線合計線 量当量率の硼素濃度依存性



図-B.25 厚さ150cmでの中性子と一次、二次ガンマ線 合計線量当量率の硼素濃度依存性



図-B.26 厚さ200cmでの中性子線量当量率の硼素濃度 依存性



図-B.27 厚さ200cmでの二次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.28 厚さ200cmでの一次ガンマ線線量当量率の硼 素濃度依存性



図-B.29 厚さ200cmでの中性子と二次ガンマ線合計線 量当量率の硼素濃度依存性



図-B.30 厚さ200cmでの中性子と一次、二次ガンマ線 合計線量当量率の硼素濃度依存性

参考文献

- 三浦 俊正、頼経 勉、平尾 好弘、「複雑形状部 遮蔽設計法における放射線ストリーミング簡易計 算法」JEARI-Tech 97-052 (1997).
- Rhodes W. A. and Mynatt F. R., "The DOT-III Two-Dimensional Discrete Ordinates Traansport Code," ORNL-TM-4280, (1973).
- Briesmeister J. F., Ed., "MCNP-A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 4A," LA-12625, (1993).